



Муниципальное предприятие
**ВИДНОВСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА**

Московская область, г. Видное, Ленинский
район,
Ул. Советская д 17 А тел: 541-19-00

от 13.08.10. № 269
на № 06129 от 29.06.10.

М1 3.3.8.3.
Генеральному директору
ООО «Жилой комплекс «Молоково»
Герасимовой Л.В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на присоединение жилого микрорайона к системе теплоснабжения
сельского поселения Молоково

Общая нагрузка микрорайона по теплу – 30 Гкал/час

1. Точка подключения системы теплоснабжения микрорайона – котельная в с. Молоково.
2. Параметры системы теплоснабжения на выходе из котельной:
- давление – 7,5-5,0 кгс/см²;
- температура – 130-70°С.
3. До подключения жилого микрорайона необходимо выполнить проект реконструкции котельной с заменой двух котлов и произвести монтаж нового оборудования.
Техническое задание на реконструкцию получить в ПС «Теплосеть».
4. Выполнить проект системы теплоснабжения микрорайона с учетом требований «Правил технической эксплуатации тепловых установок» и других нормативных документов.
5. Сети теплоснабжения выполнить из стальных трубопроводов с ППУ изоляцией. В проекте предусмотреть систему контроля изоляции трубопроводов.
6. При проектировании ЦТП предусмотреть пластинчатые теплообменники на нужды отопления и ГВС, автоматику поддержания постоянной температуры воды ГВС и температуру сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха, автоматику автоматического включения резервного насоса системы отопления и ГВС.
7. В составе проекта ЦТП предусмотреть узлы учета теплоэнергии на нужды отопления и ГВС.
8. Проекты реконструкции котельной, системы теплоснабжения микрорайона и узлов учета теплоэнергии согласовать с ПС «Теплосеть».
9. Один экземпляр проекта реконструкции котельной, системы теплоснабжения микрорайона и узлов учета передать в ПС «Теплосеть» для осуществления надзора за монтажом.
10. Срок действия настоящих ТУ – 2 года.

Главный инженер

МП «Видновское ПТО ГХ»

С.Н. Фролов

Директор ПС «Теплосеть»

В.Н. Голосов